



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Красна ул., д.27, стр.1, Москва, 123056
Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77
E-mail: mos@gosnadzor.ru
http:// www.mos.gosnadzor.ru
ОКПО 30176877, ОГРН 1117746644400
ИНН/КПП 7703750144/770301001

1010, 2018 № 41631-А/2/2.2-17

На

№ _____ от _____

О проверке знаний норм и правил
в электроустановках

На Ваше обращение в Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу проверки знаний и присвоения группы по электробезопасности сообщает следующее.


В соответствии с требованиями пп. 1.4.28, 1.4.31, 1.4.34 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, в отраслевой территориальной комиссии МТУ Ростехнадзора должны обязательно проходить проверку знаний с присвоением (подтверждением) группы по электробезопасности:

- ответственные за электрохозяйство Потребителей и их заместители, а также специалисты по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками;
- члены комиссий по проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала Потребителей;

- работники Потребителей, численность которых не позволяет организовать свою комиссию по проверке знаний.

Дополнительно сообщая, что согласно п. 1.4.30. ПТЭЭП, для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.

Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000В и группу по электробезопасности IV у Потребителей с электроустановками напряжением до 1000В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.



Н.В. Телегин